



## МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий по Ростовской области  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  
РАБОТЫ ПО ЦИМЛЯНСКОМУ РАЙОНУ  
индекс 347320, Россия, г. Цимлянску, ул. Карла Маркса, 18,  
Телефон / Факс: (86391) 5-05-87

E-mail: 78gpn\_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

исх. № 464 от 17.11.2021 г

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заведующей МБДОУ д/с «Сказка» г.  
Цимлянска  
З.В. Атроховой

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 480-37/2021/4

#### **об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения**

« 17 » ноября 2021 г.

г. Цимлянск

Я, дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Цимлянскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Пожидаев Анатолий Андреевич, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении и постановление № 480-7/2021/3 о назначении административного наказания по ч. 1 ст. 20.4 от «17» ноября 2021г., в виде административного штрафа в размере **6 000 (шесть тысяч)** рублей, вынесенное в отношении заведующей МБДОУ детского сада «Сказка» г. Цимлянска Атроховой Зои Васильевны, за нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- Согласно протоколу испытания системы АПС и СОУЭ при пожаре № 061/087 от 14.10.2021 года, установлено, что автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре здания МБДОУ детский сад «Сказка» г. Цимлянска работоспособны, но не соответствуют действующим нормам и правилам, тем самым с учетом выявленных замечаний данные системы противопожарной защиты испытания не прошли и требуют свою замену в установленном порядке. (**Требования п. 54 Постановление правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»**).

#### **Установил:**

Вышеперечисленные нарушения стали возможными в результате: **не соблюдения требований пожарной безопасности установленных нормативно правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.**

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, требую:

1. Принять меры по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
2. О мерах, принятых по результатам рассмотрения настоящего представления, требую сообщить в установленный частью 2 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях **в месячный срок, то есть до 17.12.2021 г.**

Информирую, что неисполнение настоящего представления влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Дознаватель ОНД и ПР по Цимлянскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области  
лейтенант внутренней службы



А.А. Пожидаев

Один экземпляр представления получил(а):

заведующий Трохова З В  
(должность, Ф.И.О. подпись)

«   »     20    года.

Копия выслана \_\_\_\_\_ заказным письмом с уведомлением по адресу:  
\_\_\_\_\_, дата получения представления руководителем,  
указанная на возвратной квитанции заказного письма

(сведения заполняются при отказе руководителя в получении документа в ходе проводимого мероприятия по контролю)

Отметка об исполнении Представления:

Ответ на представление получен, вх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.20\_\_ года, исх. № предприятия \_\_\_\_\_.

Отметка о неисполнении Представления:

Ответ на представление не получен, составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.6 КоАП РФ от \_\_\_\_\_.20\_\_ года, регистрационный номер \_\_\_\_\_, направлен на рассмотрение мировому судье судебного участка №\_\_ г. Цимлянска, по адресу г. Цимлянск, ул. Советская, 6, дата направления \_\_\_\_\_.20\_\_ года.